

# RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO

Dott. Emanuele Marzocchi

*A seguito del sopralluogo effettuato presso la Vostra sede si comunicano in base alle normative vigenti le seguenti disposizioni:.*

## **Organigramma e servizio prevenzione e protezione**

Predisporre aggiornamento corso per addetto al primo soccorso da aggiornare ogni 3 anni come da DM 388/2003.

Effettuare corso di aggiornamento per addetto antincendio come previsto da Circolare VVF 12653 del 23/02/2011

Effettuare corso RLS (32 ore) come da nomina interna.

## **Valutazione dei rischi**

Il documento di valutazione dei rischi risulta aggiornato alla situazione aziendale in essere al momento del sopralluogo:

Eventualmente procedere alla

- **Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato :**

## **Sorveglianza sanitaria**

- Eventualmente far visionare il documento di valutazione dei rischi a medico del lavoro per comprendere se si necessita di sorveglianza sanitaria per videoterminalisti (art. 176 d.lgs.81/2008)

## **Corsi di formazione (Codice Ateco 2007: RISCHIO BASSO)**

- Tutti i lavoratori hanno partecipato ai corsi di formazione previsti dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Rischio basso. 4 ore rischi generali e 4 ore rischi specifici).

## **Documenti di gestione**

- Quando all'interno dello stabilimento della ditta vengono effettuati lavori (manutenzioni impianto elettrico, idraulico, etc.) sarà necessario regolarizzare tali lavorazioni secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

**Se verranno organizzati e predisposti lavori all'interno degli ambienti di lavoro della ditta dovrà essere contattato il consulente o RSPP.**

## **Certificati ed autorizzazioni**

Elenco dei certificati ed autorizzazioni da conservare in ditta:

- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (deve essere rilasciata dal tecnico impiantista che ha realizzato l'impianto; se lo stabilimento è in affitto è da richiedere al proprietario dell'immobile)

- Comunicazione ad Inail ed Arpa delle installazioni elettriche di messa a terra (si tratta di inviare copia della dichiarazione di conformità allegata ad apposito modulo di comunicazione; la dichiarazione di conformità non potrà essere antecedente a 2 anni dalla data di invio, nel caso fosse antecedente richiedere ad un tecnico abilitato di effettuare una DI.RI: = Dichiarazione di Rispondenza che attesti che l'impianto elettrico si trovi nelle condizioni di rispondenza tecnica alle normative vigenti)  
Verificare che sia stata effettuata tale comunicazione
- Effettuare controlli periodici della messa a terra richiedendo tali controlli a ditte private autorizzate. La periodicità per la vostra attività è quinquennale.

### **Ambiente di lavoro**

- Gli ambienti di lavoro devono essere mantenuti in buono stato di pulizia ordine ed efficienza in relazione agli scopi di uso ed alla necessità della sicurezza sul luogo di lavoro

- Il numero e la tipologia di estintori posizionati risulta coerente alla tipologia di attività

Inoltre si ricorda che

- Gli estintori devono essere posizionati lungo i percorsi di esodo
- devono essere appesi preferibilmente ad una altezza compresa tra il metro ed il metro e trenta
- devono essere mantenuti liberi da ingombri e facilmente fruibili
- devono essere adeguatamente segnalati da apposita cartellonistica
- vicino al quadro elettrico si consiglia di sistemare un estintore a CO2
- gli estintori devono necessariamente essere controllati ogni 6 mesi da ditta privata autorizzata che rilascia l'apposito contrassegno a testimonianza dell'avvenuta revisione.

Si consiglia di sottoscrivere contratto di manutenzione per gli estintori con una ditta privata autorizzata

- La vostra azienda è classificabile come azienda di categoria C secondo il D.M. 388/2003 (relativo al primo soccorso aziendale) ; sarà quindi necessario allestire un pacchetto di medicazione (valido fino a n°. 3 dipendenti escluso il datore di lavoro)
- Il pacchetto di medicazione deve essere dotato del contenuto minimo previsto dal D.M. 388/2003 di seguito riportato. Tale contenuto deve essere controllato periodicamente dagli addetti al primo soccorso o da altro personale specificatamente incaricato.

#### **CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE IN AZIENDA**

Guanti sterili monouso (2 paia).  
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).  
 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).  
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).  
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).  
 Pinzette da medicazione sterili monouso (1).  
 Confezione di cotone idrofilo (1).  
 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).  
 Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Le uscite di emergenza ed i percorsi di esodo devono essere mantenuti liberi da ingombri e facilmente fruibili

Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.

### **Macchine, attrezzature e sostanze pericolose**

- Tutte le attrezzature di lavoro sono marcate CE e devono essere dotate di manuale di uso e manutenzione e dichiarazione di conformità; il manuale di uso e manutenzione deve essere messo a disposizione degli addetti utilizzatori.
- Non vi è uso di scale portatili

Rimini, 19.06.2017

In fede

*Dott. Emanuele Marzocchi*

(R.S.P.P. esterno)

